

VASTAAVA TYÖNJOHTAJAN MUISTIO, KÄYTTÖÖNOTTOKATSELMUS (muistilista, omakotitalot)

DOKUMENTIT KATSELMUKSEEN

on ei puutteet

- Rakennusluvan-, aloituskokouksen ehdot ja tarkastusasiakirja _____
- Sijainti- ja runkokatselmus tehty ja hyväksytty (merkitty tarkastusasiakirjaan) _____
- LV tarkastukset (paine-koet, lämmin/kylmävesi, lämmitys, toimintakoe) _____
- Ilmastoinnin tarkastukset (säätöpöytäkirja, toimintakoe) _____
- Sähkön käyttöönottotarkastuspöytäkirja (ST 51.21.05 tiedot) _____
- Päivitetty energiatodistus (pääsuunnittelija varmentaa) _____
- Rakennuksen käyttö – ja huolto-ohje laadittu _____
- Piirustukset katselmukseen (leimatut rakenne-, lupa- ja LVI-piirustukset) _____
- Jätevesitarkastukset (haja-asutusalue, käyttö- ja huolto ohje luovutettu) _____

PALOTURVALLISUUS

- Palo-osastoinnit tehty _____
- Hormikatselmus tehty, öljylämmityksessä katsastustodistus paloviranomaiselle _____
- Tulisijat tarkastettu (suojaetäisyys, eduspelti), öljylämmityksessä katsastustod _____
- Saunan kiuas (suojaetäisyydet ja suojakaiteet) _____
- Käyntiluukut ullakkotiloihin _____
- Palovaroittimet 1/60 m² (sähköverkko- ja akkuvarmennettu)(1.2.2009 jälk luvat) _____

KÄYTTÖTURVALLISUUS

- 6 mm <700 ikkunoissa turvalasi (laminoitu) _____
- Portaat hyvin kiinnitetty ja käsijohteet tukevasti kiinni _____
- Kaiteet riittävän korkeat ja aukot sallituissa rajoissa _____
- Parveke turvallinen _____
- Varauoskäynnit kunnossa (max hyppykorkeus 3,5 m) _____
- Kodinkoneissa kippisuoijat (liesi, astianpesukone jne) _____

ULKONA

- Käyttöönotettavat sisäänkäynnit turvalliset _____
- Kattoturvaluotteet asennettu (lumiesteet, kattosillat, tikkaat) _____
- Ylimääräinen jäte poistettu _____
- Pihalla ei vaarallisia kohtia (tai rajattu pois) _____
- Jätehuolto järjestetty _____
- Talonnumero selvästi näkyvissä _____

VÄHINTÄÄN KÄYTTÖÖN

- Ruuanlaitto (liesi, vesipiste, kylmälaitteet, liesituuletin) _____
- Peseytyminen (suihku, lämmin ja kylmä vesi) ja WC _____
- Nukkuminen (lämmitys- ja ilmanvaihto toimii) _____