

VASTAAVA TYÖNJOHTAJAN MUISTIO, KÄYTTÖÖNOTTOKATSELMUS (muistilista, omakotitalot)

DOKUMENTIT KATSELMUKSEEN

on ei puutteet

Rakennusluvan-, aloituskokouksen ehdot ja tarkastusasiakirja _____

Sijainti- ja runkokatselmus tehty ja hyväksytty (merkitty tarkastusasiakirjaan) _____

LV tarkastukset (paine- ja lämmitys, lämmin/kylmävesi, lämmitys, toimintakoe) _____

Ilmastoinnin tarkastukset (säätöpöytäkirja, toimintakoe) _____

Sähkön käyttöönottotarkastuspöytäkirja (ST 51.21.05 tiedot) _____

Päivitetty energiatodistus (pääsuunnittelija varmentaa) _____

Rakennuksen käyttö – ja huolto-ohje laadittu _____

Piirustukset katselmukseen (leimatut rakenne-, lupa- ja LVI-piirustukset) _____

Jätevesitarkastukset (haja-asutusalue, käyttö- ja huolto ohje luovutettu) _____

PALOTURVALLISUUS

Palo-osastoinnit tehty _____

Hormikatselmus tehty, öljylämmityksessä katsastustodistus paloviranomaiselle _____

Tulisijat tarkastettu (suojaetäisyys, eduspelti), öljylämmityksessä katsastustod _____

Saunan kiuas (suojaetäisyydet ja suojakaiteet) _____

Käyntiluukut ullakkotiloihin _____

Palovaroittimet 1/60 m² (sähköverkko- ja akkuvarmennettu)(1.2.2009 jälk luvat) _____

KÄYTTÖTURVALLISUUS

6 mm <700 ikkunoissa turvalasi (laminoitu) _____

Portaat hyvin kiinnitetty ja käsijohteet tukevasti kiinni _____

Kaiteet riittävän korkeat ja aukot sallituissa rajoissa _____

Parveke turvallinen _____

Varauoskäynnit kunnossa (max hyppykorkeus 3,5 m) _____

Kodinkoneissa kippisuojat (liesi, astianpesukone jne) _____

ULKONA

Käyttöönotettavat sisäänkäynnit turvalliset _____

Kattoturvaluotteet asennettu (lumiesteet, kattosillat, tikkaat) _____

Ylimääräinen jäte poistettu _____

Pihalla ei vaarallisia kohtia (tai rajattu pois) _____

Jätehuolto järjestetty _____

Talonnumero selvästi näkyvässä _____

VÄHINTÄÄN KÄYTTÖÖN

Ruuanlaitto (liesi, vesipiste, kylmälaitteet, liesituuletin) _____

Peseytyminen (suihku, lämmin ja kylmä vesi) ja WC _____

Nukkuminen (lämmitys- ja ilmanvaihto toimii) _____