



Tilaja:

Hausjärven kunta/ tekninen toimiala

Keskustie 2-4

12100 Oitti

Hanke:

Kirkonkylän päiväkodin ilmalämpöpumppujen hankinta

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

Pyydämme Teiltä tarjoustä yllämainitusta urakasta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

■ Viittaus julkaistuun hankintailmoitukseen

Tarjouspyynnöstä on ollut hankintailmoitus Hausjärven kunnan Internet sivuilla

■ Sisältö

Kirkonkylän päiväkotiin 5 kpl ilmalämpöpumppuja osoitteessa Kappalaisentie 57. Hausjärven kunta tuo sähkösyötön laiteiden ulkoyksiköille. Paikat katsotaan paikan päällä. Tarjoajan on hyvä käydä paikan päällä, että näkee seinämateriaalit ja mahdolliset sijainnit.

- Pumppu malli Mitsubishi Electric MSZ-LN tai vastaava (esim. ääni, tehot, energialuokka)
- Tarvike nostot ja laahaukset kuuluvat urakkaan.
- Lämpivientien teko suojaputkineen kuuluu urakkaa (betoni, harkko, puu).
- Telineet ja nostimet kuuluvat urakkaan ja niiden lainaus sähköura-koitsijalle kaapelivedolle kuuluu urakkaan.
- Putket koteloidaan nätisti ulkona ja sisällä.
- urakkaan kuuluu vähintään 10m/kone putkitusta ja kaapelointia
- Jätteiden poisto kuuluu urakkaan rakennuttajan osoittamaan paikkaan.
- Maksuerätaulukko YSE:n mukaan.
- Kohteissa työskennellään urakka aikana ja kohde on julkinen rakennus sisäänkäynteineen. Siisteyteen on kiinnitettävä huomiota.
- Rakennuttaja voi tarjota wc tilan käyttöön.
- Urakoitsija vastaa työturvallisuudesta, asioivien ihmisten turvallisuudesta ja putoamissuojauksesta kustannuksellaan.
- Urakoitsijalle kuuluu tarvittavien ilmoitusten teko.
- Urakka on avaimet käteen periaatteella.
- Asennus pöytäkirja joka koneesta.

- Tarjoajien on hyvä tutustua kohteeseen.
- Urakka suoritetaan yhtäjaksoisesti myöhemmin sovitun aikataulun mukaan.
- Savuton kunta
- Yksikkö hinta asennuksesta laitteineen, jos Hausjärven kunta tarvitsee lisää pumppuja tänä vuonna

■ Urakka-aika 15.9-30.11.2023

■ Tarjous Tarjouksen tulee olla rakennuttajalla viimeistään **4. Syyskuutakuuta 2023 klo 12:00.**

Tarjous tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa merkinnällä ”**Ilmalämpöpumput**” osoitteeseen Hausjärven kunta / Halme, Keskustie 2-4, 12100 Oitti. Tarjoaja vastaa siitä, että tarjous on ajallaan perillä. Viranomais- paperit pitää olla liitteenä ja ne eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia.

Hausjärven kunta voi laskea ja nostaa ilmalämpöpumppujen lukumäärää. Tarjouksen pitää sisältää 4 ilmalämpöpumpun asennuksen ja yksikkö hinta pumpusta lisäyksen tai poiston arvoksi.

■ Tiedustelut Tarjouspyyntöä koskeviin tiedusteluihin vastaa Talonrakennusmestari Olli-Petri Halme, 040 330 6815, olli-petri.halme@hausjarvi.fi.

Ystävällisin terveisin
Hausjärven kunta/ tekninen toimiala

Olli-Petri Halme
Talonrakennusmestari

Tarjouspyyntöasiakirjat:

1. *Tämä tarjouspyyntö*
2. *tarjous kaavake*